



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRESIVO "VIA BOCCEA 590"

Distretto XXVI - Municipio XIII - Via Boccea, 590 - 00166 Roma
Codice Fiscale 97200630586 - Codice Scuola RMIC84400N

Tel. 06/61568029 - Peo : rmic84400n@istruzione.it Pec : rmic84400n@pec.istruzione.it
www.icviaboccea590.edu.it

A TUTTO IL PERSONALE

OGGETTO: NORME GENERALI DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ - PREVENZIONE DEL RISCHIO INCENDIO.

Si riportano di seguito le principali norme di esercizio dell'attività:

- Tutte le vie di fuga e le uscite di sicurezza devono essere mantenute sgombre in permanenza durante le attività con particolare riferimento ai percorsi verso le scale esterne e le uscite di emergenza.
- È essenziale mettere al corrente gli alunni dei percorsi di esodo e dei punti di raccolta da raggiungere in caso di pericolo.
- Non deve essere compromessa l'agevole apertura e funzionalità dei serramenti delle uscite di sicurezza durante i periodi di attività della scuola, verificandone l'efficienza prima dell'inizio delle lezioni.
- Chiunque verifichi la manomissione o inefficienza, anche temporanea, delle attrezzature (uscite o scale di emergenza) e gli impianti di sicurezza (impianto luci emergenza, idranti, estintori, ecc.) è obbligato a darne comunicazione immediata al Dirigente o al Collaboratore del DS di plesso.
- Si raccomanda ai lavoratori di adottare cautela nella conservazione delle chiavi degli ambienti che devono essere in ogni momento accessibili in caso di emergenza.
- I liquidi infiammabili e le sostanze che possono emettere vapori infiammabili possono essere tenuti in quantità strettamente necessarie per l'attività didattica e di ricerca e per le esigenze igienico-sanitarie; tali sostanze dovranno essere utilizzate sotto la diretta responsabilità del docente e del collaboratore ATA il quale si atterrà scrupolosamente alle modalità di uso e alle etichette indicate sulla confezione.
- È vietato miscelare sostanze infiammabili o l'uso improprio delle stesse, specialmente se non se ne conosce la composizione chimica; il personale docente e ATA eviterà di lasciare incustoditi i recipienti e i contenitori dei preparati e sostanze infiammabili.
- I depositi contenenti tali liquidi o sostanze infiammabili vanno muniti di appositi cartelli indicanti pericolo di incendio e divieto di accesso al personale non autorizzato.

Si ricorda che l'eventuale disattenzione della presente comporta sanzioni amministrative e penali.



Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Ermenegilda Esposito